

Résultats d'analyse du 7 août 2007

Points de prélèvement	Seuil de détection	Legionella U.F.C / 1	Legionella pneumophila U.F.C / 1
Groupe n° 1 : Tour n°2	<500	<500	<500
Groupe n° 2 : Tour n°5	<500	<500	<500
Groupe n° 3 : Tour n°8	<500	<500	<500
Groupe n° 4 : Tour n°11	<500	<500	<500
Groupe n° 5 : Tour n°14	<500	<500	<500
Groupe n° 6 : Tour n°17	<500	<500	<500
Tour Valmy : arrêt	<500	<500	<500

Paramètres physico-chimiques des tours centrales (conforme à l'arrêté du 13/12/2004)

- Aspect : clair
- Conductivité us/cm (20°C) : 1017
- PH (20°C) : 8,85
- Turbidité NTU : 3,5

TOURS CENTRALES :

Ces analyses font suite à l'injection de biocide (120 kg de Bactal) le 31 juillet 2007 sur tous les groupes.

Aucune présence de légionelles n'a été détectée sur l'ensemble des groupes en service de la centrale. Les concentrations sont inférieures au seuil de détection. Le programme biocide est maintenu tout en étant adapté aux conditions climatiques.

TOUR VALMY :

Injection de biocides en semaines 30 (remplissage du bac d'injection le 24 juillet 2007).

Aucune présence de légionelles n'a été détectée. Les concentrations sont inférieures au seuil de détection.