

Résultats d'analyse du 21 août 2007

Points de prélèvement	Seuil de détection	Legionella U.F.C / 1	Legionella pneumophila U.F.C / 1
Groupe n° 1 : Tour n°3	<500	<500	<500
Groupe n° 2 : Tour n°6	<500	<500	<500
Groupe n° 3 : Tour n°9	<500	<500	<500
Groupe n° 4 : Tour n°12	<500	<500	<500
Groupe n° 5 : Tour n°15	<500	<500	<500
Groupe n° 6 : Tour n°18	<500	<500	<500
Tour Valmy : arrêt	<500	<500	<500

Paramètres physico-chimiques des tours centrales (conforme à l'arrêté du 13/12/2004)

- Aspect : clair
- Conductivité us/cm (20°C) : 1021
- PH (20°C) : 8,61
- Turbidité NTU : 6,0

TOURS CENTRALES :

Ces analyses font suite à l'injection de biocide le 14 juillet 2007 sur tous les groupes. Aucune présence de légionelles n'a été détectée sur l'ensemble des groupes en service de la centrale. Les concentrations sont inférieures au seuil de détection. Le programme biocide est maintenu tout en étant adapté aux conditions climatiques.

TOUR VALMY :

Pas d'injection de biocide la semaine précédant le prélèvement. Aucune présence de légionelles n'a été détectée. Les concentrations sont inférieures au seuil de détection.