

Résultats d'analyse du 18 novembre 2008

Points de prélèvement	Seuil de détection	Legionella U.F.C / 1	Legionella pneumophila U.F.C / 1
Groupe n° 1 : Tour n°2	<500	<500	<500
Groupe n° 2 : Tour n°5	<500	<500	<500
Groupe n° 3 : Tour n°8	<500	<500	<500
Groupe n° 4 : Tour n°11	<500	<500	<500
Groupe n° 5 : Tour n°14	<500	<500	<500
Groupe n° 6 : Tour n°17	<500	<500	<500
Tour Valmy : Tour n°1 (à l'arrêt)	<500	<500	<500

**Paramètres physico-chimiques des tours centrales (conforme à l'arrêté du 13/12/2004) :**

- Aspect : clair
- Conductivité  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (20°C) : 983
- PH (20°C) : 8.86
- Turbidité NTU : 2.3

**TOURS CENTRALES :**

Ces analyses font suite à l'injection de biocides (120 litres de BE01) du 12 novembre 2008 sur tous les groupes.

Aucune présence de legionelles n'a été détectée sur l'ensemble des groupes en service de la centrale Alençon. Les concentrations sont inférieures au seuil de détection. Le programme biocide est maintenu tout en étant adapté aux conditions climatiques.

**TOUR VALMY :**

Pas d'injection de biocides la semaine précédant le prélèvement de legionelles.

Aucune présence de legionelles n'a été détectée. Les concentrations sont inférieures au seuil de détection.